

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на поставку электронасосного агрегата НП-600
для Шатурской ГРЭС

1. Наименование оборудования – Агрегат элетронасосный НП-600

2. Технические характеристики:

№№ п.п.	Наименование продукции	Марка, модель, типоразмер	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол- во
1	Электронасосный агрегат НП-600	НП-600	Предназначен для гидравлической опрессовки сосудов, котлов, различных емкостей и систем трубопроводов после выполнения монтажных, ремонтных работ, при условии обеспечения давления рабочей жидкости на входе, либо как перекачивающая станция.	шт.	1

3. Основные технические требования:

№	Наименование	Характеристики
1	Давление рабочей жидкости Мпа(кгс/см ²) не более	62(630)
2	Давление на входе Мпа(кг/см ²) не менее	0,098(1,0)
3	Подача м ³ /с(л/мин)	0,00007(4,2)
4	Потребляемая мощность двигателя, кВт	7,5
5	Рабочая жидкость	вода, масло
6	Габаритные размеры, мм длина	1420
7	ширина	520
8	высота	680
9	Масса, кг, не более	200
10		

4. Срок поставки: 01 июня 2018г.

5. Перечень МТР, ЗИП, оборудования (на ед. оборудования):

№	Наименование	Ед. измерен.	Количество
1	Агрегат элетронасосный НП-600	шт.	1

6. Требования к приемке:

6.1. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с:

- «Инструкции по входному контролю качества и комплектности поступающей продукции производственно-технического назначения ОАО «Э.ОН Россия» утвержденных Приказом №122 от 02.06.2016г.

- Положением «Об управлении материально-производственными запасами» утвержденного приказом №093 от 27.04.2016г.

6.2. Приемка оборудования должна производиться в соответствии с НТД завода-изготовителя

7. Требования к поставщику:

7.1. Поставщик должен быть производителем оборудования или официальным дилером.

7.2. Иметь положительные отзывы о поставляемом оборудовании на энергопредприятия Российской Федерации.

8. Перечень документации (на ед. оборудования):

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Паспорт.	шт.	1
2	Руководство по эксплуатации	шт.	1

9. Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок - 3 года, срок эксплуатации 12 лет.