

Техническое требование на насос ПЭ 65-40

- 1) Наименование предприятия: **Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»**
- 2) Цель приобретения: замена оборудования, выработавшего свой ресурс
- 3) Основные технические требования:
 - а) Насос питательный энергетический ПЭ 65-40 центробежный, горизонтальный, многоступенчатый, секционного типа, однокорпусной подачей 65 м³/час напором 440м. Опоры ротора - подшипники скольжения с кольцевой смазкой. Концевые уплотнения сальникового типа.
 - б) Насос питательный энергетический ПЭ 65-40 должен быть новым и ранее не использованным.
 - в) При транспортировании все обработанные поверхности насоса должны подвергаться консервации по ГОСТ 9.014-78 с учетом требований ГОСТ 15150-89. Неокрашенные обработанные поверхности насоса после консервации должны быть защищены бумагой А-40 ГОСТ 8828-89 и полимерным кровельным материалом ТУ 66-285-89.
 - г) Материал насоса: чугун марки «СЧ20»
 - е) Комплектация: Насос на раме без электродвигателя.
- 4) Сроки поставки:

Поставка продукции должна быть произведена не позднее мая 2018г.
- 5) Доставка продукции: За счет поставщика до склада филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
- 6) Перечень документации:
 - а) Сертификат;
 - б) Чертеж.
- 7) Гарантии поставщика:

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приемки. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части