

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**  
на приобретение оборудования не требующего монтажа - прибор ПЗ-70/1

НЕ *42 2200. 01: 00175*

1. Наименование предприятия. Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО "Юнипро"

2. Технические характеристики.

№ консолидируемого лота	Наименование	Тип, марка	ГОСТ,ТУ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Ст-ть, руб.
Ю0009	Прибор ПЗ-70/1	ПЗ-70/1	ГОСТ Р 51070-97	шт.	1		0,00
<b>ИТОГО :</b>							<b>0,00</b>

3. Основные технические требования.

Базовая комплектация прибора ПЗ-70/1 для измерения уровня электромагнитного поля на рабочих местах.

Вариант 4.

4. Дополнительные требования.

Первичная поверка прибора

5. Сроки поставки. Февраль 2018г.

6. Перечень МТР, ЗИП, оборудования.

Базовая комплектация

7. Требования к приемке.

В соответствии с НТД завода-изготовителя

8. Требования к изготовителю (поставщику)

Поставщиком прибора должен являться официальный представитель производителя прибора.

Своевременная поставка прибора надлежащего качества

9. Перечень документации.

Паспорт прибора, сертификат качества

Руководство/инструкция/ по эксплуатации

Методика поверки

Свидетельство о внесении в Госреестр СИ.

Свидетельство о первичной поверке прибора

10. Гарантия изготовителя: исправная работа прибора в течении заявленного изготовителем срока эксплуатации

11. Требования к упаковке оборудования: упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке