



1. Все сварные швы $k_f=8\text{мм}$.
2. Размеры с индексом * уточняются по месту

								ЮНИПРО		ПАО «ЮНИПРО»	
										113N9-31UCS-100-SC	
										Строительство 3-го энергоблока Березовской ГРЭС Топливное хозяйство	
1	4	Зач.	178-77	18.04.17	06.17						
Изм.	Копии	Лист	Файл	Подп.	Дата						
Разработал	Колосова	В.С.	18.04.17	06.17							
Проверил	Ежиков	С.А.	18.04.17	06.17							
Начелд.	Вышинский	А.В.	18.04.17	06.17							
Н. контр.	Запрожнев	А.В.	18.04.17	06.17							
						Узел приема топлива. Дополнительные металлоконструкции внутри бункера угля		Р		9	
						Аккредитованное общество		ЮНИПРО		Г. Москва	