

Спецификация Specification

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Item	Designation	Description	Q-ty	Material	Mass, kg		Note
					unit	total	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Переход 703x1269/ 800x800 из оцинкованного листа s=0.9mm L=600mm Reducer 703x1269/800x80 0 from galvanized steel sheet s=0.9mm L=600mm	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 ST3 GOST 14918-80	12,68	12,68	
2		Воздуховод 800x800 из оцинкованного листа s=0.7mm Air duct 800x800 from galvanized steel sheet s=0.7mm	640 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 ST3 GOST 14918-80	0,0176	11,264	
3	Сетка-800x800	Сетка ограждающая (в комплекте с клапаном) Barrier net (complete with valve)	1 pc	Сталь Steel	1	1	Veza Beza
4		Переход 1000x1000 /1000xDIAM из оцинкованного листа s=0.9mm L=600mm Reducer 1000x1000 /1000xDIAM from galvanized steel sheet s=0.9mm L=600mm	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 ST3 GOST 14918-80	15,61	15,61	

BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-086

Sheet
86.1

4

464-16

07.16

Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of
the branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia

REV CHANGES SHEET DOCUM DATE

113E3A-31UEC-143-HV_Изм.5_№464-16

217 от 20.07.16.

217 20.07.16.

113E3A-31UEC-143-HV_Изм.5_№464-16

1	2	3	4	5	6	7	8
5	01SAD57AA001 КПУ-1Н-3-МС- 800х800-2*Ф- MB220-CH-KK	Клапан противопожарный 800х800 универсальный, м орозостойкий, ка нальный, нормально закрытый, с электроприводом Belimo Universal fire damper 800х800, freezproof, channel type, NC, Belimo electric drive	1 pc	Сборный Composite	47	47	Veza Веа
6	APH+1000x1000	Наружная решетка 1000x1000 External grill 1000x1000	1 pc	Алюминий Aluminum	8,8	8,8	Arktos Арктос
7	01SAD57AN001 ВРАН9-10-Н-УХЛ2- 1-7,5х730-380- П90	Вентилятор радиальный (Пр90), исп. 1 с электродвигател ем АИР160S8 N= 7,5 кВт, n=730 об/мин, U=380В, L=13100м3/час, P=870 Па в комплекте с виброизоляторам и, фланцами и гибкими вставками Axial ventilator (R.90) Exec. 1 with electric motor AIP160S8 N=7,5kWt, n=730 t/min, U=380V, L=13100 m3/h, P=870 Pa with vibroinsulator, flange and flexible sections	1 pc	Сборный Composite	340	340	Veza Веа
8		Воздуховод 1000x1000 из оцинкованного листа s=0.7mm Air duct 1000x1000 from galvanized steel sheet s=0.7mm	457 mm	Ст3 ГОСТ 14918-80 ST3 GOST 14918-80	0,022	10,054	
				BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-086			Sheet 86.2
4		464-16	07.16	Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the			
REV	CHANGES	SHEET	DOCUM	DATE	branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia		

217 of 20.07.16.
113E3A-31UEC-143-HV Изм.5 №464-16

1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Анкер клиновой M12x120 Anchor of maple M12x120	10 pc	Сборный Composite	0,003	0,03	Inplast Инпласт
10	01SAD57AA002 КПУ-1Н-3-МС- 1000x1000-2*Ф- В220-СН-КК	Клапан противопожарный 1000x1000 универсальный, м орозостойкий, ка нальный, нормально закрытый, с электроприводом Belimo Universal fire damper 1000x1000, freezproof, channel type, NC, Belimo electric drive	1 pc	Сборный Complete	31	31	Veza Вежа
11		Воздуховод 1000x1000 из оцинкованного листа s=0.7mm Air duct 1000x1000 from galvanized steel sheet s=0.7mm	260 mm	Ст3 ГОСТ14918- 80 Ст3 GOST 14918- 80	0,022	5,72	Veza Вежа
12		Воздуховод 800x800 из оцинкованного листа s=0.7mm Air duct 800x800 from galvanized steel sheet s=0.7mm	200 mm	Ст3 ГОСТ14918- 80 Ст3 GOST 14918- 80	0,0176	3,52	

Итого: кг

Total: 486,678 kg

					BG3-01UEC-SAC-HV-10-80-086		Sheet 86.3
4	-		464-16	07.16	Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the		
REV	CHANGES	SHEET	DOCUM	DATE	branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia		