

**Утверждаю:**  
И. о. главного инженера  
филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»  
С. Н. Грачев  
« 17 » 01 2019 г.

**Технические требования  
на поставку масла висцинового.**

**1. Наименование:**

Масло висциновое (масло для вентиляционных фильтров) ГОСТ 7611-75.

**2. Технические характеристики:**

Показатель	Норма	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая при 50 °С, мм <sup>2</sup> /с	19 ÷ 24	По ГОСТ 33-2000
2. Отношение кинематической вязкости при 20 °С к кинематической вязкости при 50 °С, не более	4,5	По ГОСТ 33-2000
3. Зольность, %, не более	0,015	По ГОСТ 1461-75
4. Содержание водорастворимых кислот и щелочей.	отсутствие	По ГОСТ 6307-75
5. Содержание воды, не более	следы	По ГОСТ 2477-65
6. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	165	По ГОСТ 4333-87
7. Температура застывания, °С, не выше	- 20	По ГОСТ 20287-91
8. Коксуемость, %	0,3 ÷ 0,8	По ГОСТ 19932-99

**3. Основные технические требования:**

**Висциновое масло**, минеральное масло, применяемое в воздушных фильтрах вентиляционных установок для очистки воздуха. Получают из малосернистых нефтей смешением тяжёлого остаточного (цилиндрового) и лёгкого дистиллятного (веретённого) масел. Первый компонент обеспечивает липкость масла, второй — необходимую подвижность.

**4. Срок поставки:**

- апрель 2019 г.

**5. Требования к приемке:**

Масло для вентиляционных фильтров должно быть принято техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие качества масла для вентиляционных фильтров требованиям ГОСТ 7611-75.

**6. Требования к изготовителю (поставщику):**

Поставщик должен являться изготовителем или дилером изготовителя. Продукция должна быть новой (не позднее 2018 г изготовления) и ранее не использованной, соответствовать государственным стандартам.

**7. Перечень документации:**

- сертификат соответствия;
- паспорт.

**8. Гарантии изготовителя (поставщика):**

Поставщик гарантирует покупателю соответствие качества поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя.

**9. Требования к упаковке:**

Масло должно иметь заводскую упаковку и консервацию.

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель начальника службы эксплуатации  
филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

А. В. Лунев

Техническое требование разработал:

И. о. начальника ЦТП

Ю. Н. Баранов