

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
филиала «Сургутская ГРЭС-2»
ПАО «Юнипро»

 Палкин Ф.А.
«25» 08 2021г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку клапана воздушного Dorot DAV-P -A

1. Наименование: клапан воздушный Dorot DAV-P -A

2. Технические характеристики:

- соединительный размер - 1 дюйм,
- рабочее давление 0,2-16 бар,
- материал корпуса и основания -армированный полиамид PA 6,
- материал поплавкового механизма-полипропилен,
- пропускная способность 15м³/ч, макс. 80м³/ч
- страна – производитель Израиль.

3. Основные технические требования:

Обязательное наличие сертификата качества (паспорта), в котором должны содержаться следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование продукции;
- дату изготовления;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии продукта требованиям ТУ производителя;
- гарантийный срок эксплуатации от производителя - не менее 2 лет.

4. Дополнительные требования:

Клапан воздушный Dorot DAV-P -A должен быть доставлен силами Поставщика по адресу: 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, филиал «Сургутская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Затраты по доставке возлагаются на Поставщика. В случае нарушения целостности заводской упаковки, необходимо составление акта о пригодности продукции к эксплуатации.

5. Требования по ремонтпригодности: ремонту не подлежит.

6. Перечень (МТР, Зип, оборудования, оснастки для ремонта):

Воздушный клапан DOROT DAV-P-A – (воздушник) предназначен для выпуска и впуска воздуха из гидравлических систем при их заполнении и опорожнении, отвода воздуха из верхних точек и снижения вероятности возникновения гидравлических ударов.

7. Срок поставки:

- март 2022г.

8. Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться при наличии паспорта или документа, подтверждающего соответствие качества требованиям НД Производителя.

9. Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик обязан гарантировать поставку качественного воздушного клапана Dorot DAV-P -A, пригодного для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

10. Перечень документации:

- Сертификат качества на русском языке, подтверждающий соответствие качества данного продукта требованиям НД Производителя, при наличии паспорта поставщик обязан направлять его вместе с грузом.

11. Гарантии изготовителя:

- Сохранение эксплуатационных качеств на весь гарантированный производителем срок годности (не менее 2х лет).
- Наличие соответствующей документации НД Производителя, подтверждающей качество воздушного клапана Dorot DAV-P -А;
- Выполнение сроков и объемов поставок.

12. Требования к упаковке оборудования:

Клапан воздушный Dorot DAV-P -А должен быть в заводской упаковке. На упаковке должна быть надпись (ярлык, этикетка) содержащая наименование клапана, марку, наименование предприятия-изготовителя, дату изготовления, срок хранения.

Согласовано:

Заместитель главного
инженера по ПГУ
филиала «СГРЭС-2»
ПАО «Юнипро»

 И. И. Шаров

« 25 » августа 2021г.

Согласовано:


Начальник ОППР
Филиала «СГРЭС-2»
ПАО «Юнипро»

 С. А. Шилов

« 15 » августа 2021г.

Технические требования разработал:

Начальник химического цеха
филиала «СГРЭС-2»
ПАО «Юнипро»

 Н.В. Максаева

« 24 » августа 2021г.